



**MUNICIPALIDAD DE CASILDA
LICITACION PRIVADA N° 05/19 DECRETO N° 143
"15 COLUMNAS CON BRAZO TIPO J PARA LUMINARIAS"**


CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

Respecto del proceso licitatorio de referencia se emite la presente CIRCULAR ACLARATORIA con consulta:

Un oferente pregunta:

- 1- "No se especifica el espesor de chapa de las columnas".-

RESPUESTA: 1- En contestación a la consulta se informa que el espesor de la pared del caño es 3,2 mm.-


ROSA EZZATI
JEFA DPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS