



**Municipalidad  
de Casilda**  
Provincia de Santa Fe

*"1983/2023 - 40 Años de Democracia"*

**MUNICIPALIDAD DE CASILDA  
LICITACIÓN PRIVADA N° 03/2023  
REFORMA EDILICIA CENTRO DE MONITOREO  
DECRETO N° 048/2023**

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 1**

Respecto del proceso licitatorio se emite la presente CIRCULAR ACLARATORIA, con consulta:

**Un Oferente Consulta:**

- 1-¿Podrán enviarnos los planos en mejor calidad de lectura y tamaño?
- 2-¿Existe un plano de instalación eléctrica? ¿Podrán facilitarlo?
- 3-¿Qué revestimiento cerámico debemos considerar? ¿Alguna medida y marca específica?
- 4-¿Pisos de goma bicapa, ¿qué color debe ser? ¿Alguna marca en particular?
- 5-¿Se puede coordinar una visita a obra? ¿Con quién debemos organizarla?
- 6-¿Las aberturas, qué marco/línea/color solicitan?
- 7-¿Las puertas placas existentes que están en los tabiques a rehacer, debemos reutilizarlas no?
- 8-¿La pintura interior, el látex qué color y terminación debe ser?
- 9-¿La instalación del equipo de aire, ¿Se considera sobre el equipo existente o se va a colocar uno nuevo?
- 10-¿La oficina va a seguir en funcionamiento allí o se van a trasladar a otro lugar provisoriamente?
- 11-¿Hay algún pliego escrito de los trabajos solicitados además de lo ya subido a la página?

**Respuesta:**

1-“Se enviara la información solicitada en la calidad necesaria para que pueda ser leído correctamente”.

2-“No existe plano de electricidad del mismo. Se consideran 3 tomas en la nueva sala de monitoreo y 2 en la sala de administración técnica, y uno especial para la conexión del Aire Acondicionado”.

3-“Se considera Cerro Negro de 38 x 38.Tipo Amazonia color Tiza”.

4-“Se considero como proveedor Rosario Goma, [info@rosariogoma.com](mailto:info@rosariogoma.com)  
Catamarca 1362 - Rosario - Argentina.

Modelo Duero.

Espesores: 3.0 / 4.0 mm.

Constitución: Bicapa.

Peso por m2: 4.3 / 5.8 Kg. x m<sup>2</sup>

Tamaño de baldosa: 50 cm. x 50 cm.

Embalaje: Cajas de 5 m<sup>2</sup>

Color: Gris Perla 070 A o California 390 A”.

5-“Si, coordinar con personal de la Municipalidad y con personal de la Oficina de Administración y Monitoreo”.

6-“Aberturas Línea Modena.

Anodizado natural.

Blindex 4+4.

Puerta con barral de Acero Inoxidable.

Brazo de empuje hidráulico”.

7-“Si”.

8-“Látex interior blanco mate”.

9-“Se va a colocar un aire nuevo, el cual ya se encuentra abonado y guardado”.

10-“No, se hará un traslado”.

11-“No”.

La presente circular aclaratoria pasa a formar parte integrante de la Licitación Privada N°03/2023.-

Arq. Raúl PIETRONAVE  
Secretario de Planeamiento Urbano  
y Hábitat  
MUNICIPALIDAD DE CASILDA

Casilda 21 de Abril de 2023.-