



**Municipalidad
de Casilda**
Provincia de Santa Fe

"1983/2023 - 40 Años de Democracia"

Casilda, 2 de mayo de 2023.

**LICITACION PRIVADA Nº 03/2023 DECRETO Nº 48
"REFORMA EDILICIA CENTRO DE MONITOREO"**

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2

Respecto del proceso licitatorio de referencia se emite la presente **CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA:**

Un oferente consulta:

1. ¿Podrán enviarnos planos en mejor calidad de lectura y tamaño?
2. Aberturas existentes de aluminio (pañes fijos) sobre tabiques de madera a desmontar, ¿se vuelven a colocar? Alt. +2.00 hasta nivel cielorrasos
3. Tabique de madera de "Rack" ¿se desmonta o consideramos dejarlo?
4. En la sala de monitoreo hay un aire tipo ventana y es la sala donde se colocará el nuevo equipo. ¿El aire tipo ventana se considera retirar? Sobre el desagüe del nuevo equipo, ¿consideramos desagotarlo sobre el techo de la terminal (como actualmente desagota el que está en la sala de rack)?
5. ¿La ubicación de los tableros eléctricos se respeta no?
6. ¿Se debe considerar la reparación y/o pintura de cielorrasos?
7. Sobre la puerta que va hacia los servicios está abierto (sin paño fijo) como en el resto. ¿Se dejaría así?

Respuesta: consultado con la Secretaría de Planeamiento Urbano y Habitat.

- 1) Se responderá vía email a la persona que pregunta. Caso contrario, puede acercarse a buscarlos en la oficina de Planeamiento.
- 2) Si, se vuelven a colocar.
- 3) Se retira.
- 4) El equipo existente se retira. El equipo nuevo desagota sobre el techo de la Terminal.
- 5) Si, no hay modificaciones.
- 6) Si, se debe considerar la pintura y reparación de cielorrasos. (No estaba incluido en la lista de ítems).
- 7) Considerar el paño fijo superior, mantenimiento la continuidad en todo el tabique.

La presente CIRCULAR ACLARATORIA pasa a formar parte integrante de la Licitación Pública Nº 07/2023.


ROSA ESTANI
JEFA DPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE CASILDA